


ZÁKLAD POD St 150/76P/60P, H=5m, T=I, IkN

ZÁKLAD PODA : - MAKKÉ ÍLOVITÉ ZEMINY

- MINIMÁLNA VÝPOČTOVÁ ÚNOSNOSŤ $R_{dt} \geq 50 \text{ kPa}$







Základy pre betónové stôžiare																
Zemina	Základ	Rozmery základov (m)				Výkop (m3)		Betonáž (m3)		Zához (m3)		Odvoz (m3)		Počet	Podporný bod č.	
		h	a	b	c	d	jedn.	spolu	jedn.	spolu	jedn.	spolu	jedn.	spolu	P.B.	
Okruh navrh. RVO																
Základy pre oceľový stôžiar St 150/60P																
Jemné, stredné piesky	hranolový	1,2	0,55	0,55			0,37	0,74	0,27	0,54	0,09	0,18	0,27	0,54	2	č. 1, 2
Spolu								0,74		0,54		0,18		0,54		

UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Č. sady

Hl. inžinier projektu	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	 EL PRO KAN Adresa: M. R. Štefánika 212/181 093 01 VRANOV n/T E-mail: elprokan@elprokan.sk Web: www.elprokan.sk	
Ing. KANDALA 	Ing. KANDALA 	Ing. MITAL' 		
Investor:	OBEC STANČA			
Adresa:	HLAVNÁ 139/139, 076 16 STANČA			
Názov stavby : Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Stanča			Archív. č.:	A20/2021
			Formát:	A4
			Dátum:	03/2021
			Stupeň PD:	RP
			Číslo zák.:	A202021
Obsah : Základy pre oceľové stožiare pre St150/60P			Mierka: -	Č. výkr.: 03



EL PRO KAN

Adresa: M. R. Štefánika 212/181
093 01 VRANOV n/T
E-mail: elprokan@elprokan.sk
Web: www.elprokan.sk